

Informe de Monitoreo

(AC-056)

N° Informe 560552-01

Empresa UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Proyecto Control Muestras de Aguas Potable
Direccion AVENIDA JOSÉ PEDRO ALESSANDRI #774
Matriz Agua potable
Lugar de muestreo Universidad
Punto de muestreo Llave Baño Educación Continua
Instrumento Ambiental
Región de muestreo Santiago; Región Metropolitana de Santiago
Tipo Ducto No Aplica
Medida Ducto No Aplica
Norma NCH 409
Muestreador Fabián Venegas Ramos / IA 12.921.190-3
Coordenadas
Fecha Hora Medición 25/07/2019 15:55

Equipos Utilizados

Equipo	Código
Clorímetro	28T
Peachímetro	129T
Termómetro	129T

Resumen de Mediciones

Hora	Parámetro	Resultado	
15:55	Cloro RL	0.47	mg/l
15:55	pH	7.93	-
15:55	Temperatura	11.8	C°

Observaciones

Punto de Muestreo: Llave Baño Educación Continua.
La muestra es transparente e inolora.

Fecha emisión informe 30/07/19 11:34



Paula Fernández
Ejecutivo Técnico de Monitoreo